



LEGENDA ZTI

- ← -- ← -- EXISTUJÚCE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
--- --- --- EXISTUJÚCE POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY
- - - - - EXISTUJÚCE POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- - - - - EXISTUJÚCE POTRUBIE TEPLEJ VODY
-- ← -- ← -- NAVRHOVANÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
--- --- --- NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY
- - - - - NAVRHOVANÉ POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- - - - - NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY
- - - - - NAVRHOVANÉ POTRUBIE VODY NA HASENIE
- Va**
SV25iz
OZNAČENIE (EXISTUJÚCEHO) STÚPACIEHO POTRUBIA VODOVODU
VNÚTORNÁ SVETLOSŤ POTRUBIA
- Sa**
ø110
OZNAČENIE (EXISTUJÚCICH) ODPADOVÝCH ZVISLÝCH POTRUBÍ
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- VX**
SV25iz
CV15iz
TV25iz
OZNAČENIE NAVRHOVANÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA VODOVODU
TV-TEPLÁ VODA, CV-CIRKULAČNÁ VODA, SV-STUDENÁ VODA
25-DIMENZIA POTRUBIA-VNÚTORNÁ SVETLOSŤ MIN. 25mm
iz-IZOLOVANÉ POTRUBIE
- SX**
ø110
OZNAČENIE (NAVRHOVANÝCH) ODPADOVÝCH ZVISLÝCH POTRUBÍ
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- hx**
PV25iz
OZNAČENIE NAVRHOVANÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA VODY NA HASENIE
PV-POZIARNÁ VODA
25-DIMENZIA POTRUBIA-VNÚTORNÁ SVETLOSŤ MIN. 25mm
iz-IZOLOVANÉ POTRUBIE

LEGENDA ZNAČIEK

- ✕ UV - NAVRHOVANÝ UZATVÁRACÍ VENTIL
▶ SV - NAVRHOVANÝ SPATNÝ VENTIL, TYP EA

POZNÁMKY

- VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY JE POTREBNÉ OPATRIŤ ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
- PRI VŠETKÝCH PRESTUPOCH POTRUBIA CEZ STROP JE NUTNÉ POUŽIŤ
PROTIPOŽIARNE MANŽETY

±0,000 = 132,24 m.n.m. = Nášlapná vrstva 1.NP					
AUTOR PROJEKTU, HAP	ING.ARCH. RADOSLAV PAVLÍK	<div><div>SANITARY</div><div>PROJEKČNÁ KANCELÁRIA ZTI</div><div>SANITARY s.r.o.</div><div>LAZY 181/47</div><div>922 41 DRAHOVCE, SR</div><div>TEL.: +421 (0) 907 124 336</div><div>em@i: cesnek@sanitary.sk</div></div>			
HIP PROJEKTU	ING. PETER JURÁŠ, PhD., ING. JÁN FAJNOR				
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ CESNEK				
VYPRACOVAL	ING. PETRA MILANOVÁ				
INVESTOR	Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka				
NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY		FORMÁT	3x4	
MIESTO STAVBY	parc.č. 1781/1,1781/2, 1783/8 ul. Školská, k.ú. Rovinka, okres Senec		DÁTUM	07/ 2019	
OBJEKT	SO 01 - Prístavba jedálne a stavebné úpravy		ČÍSLO ZÁK.		
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS 1.PP		ČASŤ – PROFESIA	E 114- ZDRAVOTECHNIKA	
		MIERKA	1 : 75	ČÍSLO VÝKRESU	02